

DIN EN 1717

Europaweiter Schutz des Trinkwassers
vor Verunreinigungen durch Rückfließen.
(Technische Regel DVGW)



Sicherungs- Armaturenkombination für Schlauchanschlüsse



Achtung:

Um eine einwandfreie Funktion des Rohr-Belüfters zu gewährleisten,
sind bei der Montage folgende Punkte zu beachten:

- Durchflussrichtung und senkrechte Einbaulage
- Die Armatur muss gut belüftet und zugänglich sein
- Der Einbau muss mindestens 25 cm über dem Betriebswasserspiegel liegen

DIN EN 1717

Europaweiter Schutz des Trinkwassers
vor Verunreinigungen durch Rückfließen.
(Technische Regel DVGW)



Sicherungs- Armaturenkombination für Schlauchanschlüsse



Rückflussverhinderer (HD)

EN 15096, Familie H, Typ D, Messing
Bauform C nach DIN 1988-4

Rohrbelüfter (HB)

EN 15096, Familie H, Typ B, Messing
Bauform C nach DIN 1988-4
(Mindestanforderung)

Rohrverschraubung

Messing

Achtung:

Um eine einwandfreie Funktion des Rohr-Belüfters zu gewährleisten,
sind bei der Montage folgende Punkte zu beachten:

- Durchflussrichtung und senkrechte Einbaulage
- Die Armatur muss gut belüftet und zugänglich sein
- Der Einbau muss mindestens 25 cm über dem Betriebswasserspiegel liegen